Firmato digitalmente da
Stefano Colombo
CN = Colombo Stefano
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
C = IT

1. QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE LETTO INSIEME A TUTTI GLI ALTRI DISEGNI E DOCUMENTI DEL CONTRATTO, COMPRESI I CERTIFICATI ANTINCENDIO E I LAYOUT ARCHITETTONICI.
2. I PERCORSI INDICATI IN QUESTO DISEGNO SONO SOLO INDICATIVI. PER LA DISPOSIZIONE E I PERCORSI CONCORDATI, FARE RIFERIMENTO AI DISEGNI DEL FORNITORE.
3. I PERCORSI INDICATI IN QUESTO DISEGNO SONO SOLO INDICATIVI. PER LA DISPOSIZIONE E I PERCORSI CONCORDATI, FARE RIFERIMENTO AI DISEGNI DEL FORNITORE.
4. IL FORNITORE DEL BUSDUCT DEVE CONSENTIRE LA PRESENZA IN LOCO DI UNASSISTENZA TECNICA COMPLETA E IL COORDINAMENTO COMPLETO CON ALTRI FORNITORI E APPALTATORI.
5. IL FORNITORE DI BUSDUCT DEVE INSTALLARE IL PRODOTTO ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ DEL FABBRICANTE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA PENETRAZIONE DELLA PARETE/PAVIMENTO DEL BUSDUCT.

B1

I GIUNTI DI DILATAZIONE DEI CONDOTTI A BUS DEVONO ESSERE PROGETTATI E INSTALLATI IN BASE AI REQUISITI DEL FORNITORE E CON SPECIFICHE

B2

IL PERCORSO DEI BUS PER I CUBICOLI IN ARRIVO DEVE ESSERE COORDINATO/INDIRIZZATO A SECONDA DELLE APPARECCHIATURE SPECIFICHE DEL FORNITORE.

CATCHER B/TIE BUSDUCT PER L'ALIMENTAZIONE PRIMARIA DELLA SOTTOSTAZIONE UNITARIA - 4000A BUS 1.1C

BUSDUCT GIUNTO DI ESPANSIONE

CATCHER B/TIE BUSDUCT PER L'ALIMENTAZIONE PRIMARIA DELLA SOTTOSTAZIONE UNITARIA - 4000A BUS 2.1C

BUSDUCT GIUNTO DI ESPANSIONE

Key Plan



Rev.	Data	Descrizione
P01	31/10/2025	Permesso di Costruire

Zibido San Giacomo

BRUNO MATTEO COLOMBO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Sez. A
N. 19863
Settore: A - CIVILE AMBIENTALE

Progettazione masterplan, Progettazione architettonica, Progettazione ingegneristica

ARUP
Arup Italia S.r.l.
Corso Italia 1 - 20122 Milano, Italia
t. +39 02 8597 0301
e. milan@arup.com
www.arup.com

Consulenti specialistici:

Prevenzione incendi
Studio Mistretta & Co
Ing. Silvestro Mistretta
Via Ugo Foscolo 3 - 20122 - Milano
t. +39 02 8353741
e. info@studiomistretta.org

Invarianza idraulica e interferenze
STIGEA
STIGEA S.r.l.
Via Ugo Bassi 4 - 40126 Bologna
t. +39 051 247777
e. info@stigeaer.it

Requisiti acustici passivi
ambiente...
Ambiente S.p.a.
Via Frassina 21 - 54033 - Carrara (MS)
t. +39 0585 846111
e. frame@ambientesu.it

Fattibilità ambientale
ERM
ERM Italia S.p.a.
Via San Gregorio 38 - 20124 - Milano
t. +39 02 62366
e. info.italy@erm.com

Sottostazione Alta Tensione
GEOTECH S.r.l.
Via Tornaco Nord 7 - 23017 - Morbegno (SO)
Geotech S.r.l.
Via Tornaco Nord 7 - 23017 - Morbegno (SO)
t. +39 03 42610774
e. info@geotech-srl.it

Committente
Amazon Data Services Italy S.r.l.

Progetto
PERMESSO DI COSTRUIRE
art. 10(L), D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380

Progetto di Data Center
in Via G. Verdi n° 9, Zibido San Giacomo,
Milano, Italia

Fase progettuale:
Permesso di Costruire

Titolo Elaborato
EDIFICIO A - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CON CONDOTTI SBARRE - PIANO TERRA

Scala	
1:250	
Disciplina	By / Chkd / Appd
Elettrico	SC/VM/FP
Arup Job No	Rev
308134-00	P01

Tav. No
Z-E-PDC-PL-L0-72

Do not scale

© Arup